



SEMPLICE DA VISUALIZZARE E DETERMINARE

Visualizzazione e cancellazione dei codici di allarme




Se si verifica una condizione di allarme dell'unità, la relativa icona verrà visualizzata sul display.

- **Allarme di controllo:** la relativa icona si accenderà ma l'unità continuerà a funzionare.
- **Allarme di arresto:** la relativa icona e il display inizieranno a lampeggiare e l'unità verrà spenta.
- Se l'allarme riguarda una zona specifica, sarà presente l'indicatore della zona per mostrare quale zona è interessata dalla condizione di allarme (esempio: è mostrata la zona 2).



Visualizzazione dei codici di allarme

1. Contemporaneamente tenere premuti i tasti ON e PREPARTENZA.
 - Verrà visualizzata la schermata Allarme.
 - Se sono stati impostati più codici di allarme, questi vengono visualizzati con l'allarme più recente.
2. Utilizzare le frecce SU o GIÙ per scorrere gli allarmi.



Cancellazione dei codici di allarme

1. Dopo aver risolto la situazione di allarme, premere il tasto INVIO per cancellare il codice di allarme attualmente visualizzato.


Quando tutti gli allarmi sono stati cancellati, sul display verranno visualizzati degli zero per indicare che non esistono codici di allarme.

- È necessario visualizzare tutti gli allarmi prima che sia possibile cancellarne uno.
- Se un allarme non si cancella, la condizione di allarme potrebbe essere ancora presente. Se il problema che ha generato l'allarme non viene risolto, l'allarme non verrà cancellato o verrà immediatamente reimpostato.
- Alcuni allarmi non possono essere cancellati utilizzando l'interfaccia HMI.

Per ulteriori informazioni sui codici di allarme, vedere il manuale per l'operatore.

SEMPLICE DA SELEZIONARE

Funzione di blocco alta velocità




La funzione di blocco alta velocità viene generalmente utilizzata nelle aree sensibili ai rumori per ridurre il rumore del motore diesel. Questa funzione non ha alcun effetto quando l'unità funziona in modalità elettrica di riserva.

1. Premere il tasto BLOCCO ALTA VELOCITÀ.
 - Il LED color ambrato si illuminerà per indicare che l'unità è in modalità di blocco alta velocità.
2. Se si preme di nuovo il tasto BLOCCO ALTA VELOCITÀ, la funzione verrà disattivata.

SEMPLICE DA AZIONARE

Alimentazione elettrica di riserva SmartPower™ (OPZIONE)



1. Collegare l'alimentazione con la tensione corretta alla presa di alimentazione dell'unità.
2. Premere il tasto ON per accendere l'unità.
 - Prima dell'avviamento del motore elettrico, il cicalino di preriscaldamento emetterà un segnale per 20 secondi.

Passaggio automatico dalla modalità elettrica a diesel

Se la funzione **Pass. autom. da elettrico a diesel attivato** è impostata su SÌ, l'unità passerà automaticamente dalla modalità elettrica di riserva a diesel quando l'alimentazione elettrica di riserva viene rimossa o non funziona.

Passaggio automatico dalla modalità diesel a elettrica

Se la funzione **Pass. autom. da diesel a elettrico attivato** è impostata su SÌ, l'unità passerà automaticamente dalla modalità diesel a elettrica di riserva quando l'alimentazione elettrica di riserva viene scollegata o si interrompe.


THERMO KING

Unità per autocarro multitemperatura con HMI standard




Guida del conducente per un funzionamento semplice

Per maggiori informazioni o per le sessioni di tutorial, contattare il proprio responsabile del servizio assistenza Thermo King




SEMPLICE DA AVVIARE

Una o più zone



1. Premere il tasto ON per accendere l'unità.


- Verranno visualizzati dei trattini nella parte superiore e inferiore del display quando si accende.



- Vengono quindi brevemente visualizzati i contatore di funzionamento.





- Sul display standard scorrono automaticamente tutte le zone configurate, ciascuna delle quali viene visualizzata per 10 secondi.



Le barre orizzontali indicano la zona corrente visualizzata; una barra = zona 1, due barre = zona 2 e tre barre = zona 3.

- Il motore diesel si preriscalderà e si avvierà, se necessario, quando l'unità viene accesa. Nelle unità dotate di SmartPower, verrà avviato il motore con alimentazione elettrica di riserva se l'unità è collegata all'alimentazione di riserva.


Per attivare o disattivare una zona:



1. Premere il tasto INVIO per attivare nell'unità la modalità di selezione manuale della zona.
 - Verrà visualizzato un punto decimale a destra della barra orizzontale per indicare che è attiva la modalità di selezione manuale della zona.
2. Premere nuovamente il tasto INVIO, se necessario, per selezionare la zona desiderata.
3. Una volta selezionata la zona desiderata, premere contemporaneamente i tasti ON e INVIO per disattivare la zona.
 - Nella parte del display relativa alla temperatura della cella e del punto di riferimento verranno visualizzati dei trattini per indicare che la zona è disattivata.
4. Per riattivare la zona selezionata, è sufficiente premere di nuovo contemporaneamente i tasti ON e INVIO.
5. Premere il tasto OFF per spegnere l'unità.
 - L'unità si spegnerà immediatamente e il display resterà vuoto.

SEMPLICE DA IMPOSTARE

CYCLE-SENTRY™ o funzionamento continuo






1. Premere il tasto CYCLE-SENTRY/MODALITÀ CONTINUA per passare da CYCLE-SENTRY a MODALITÀ CONTINUA.

- Il LED color ambra indica che l'unità sta funzionando in modalità CYCLE-SENTRY.
- Nessun LED illuminato indica che l'unità sta funzionando in modalità Continua.

SEMPLICE DA IMPOSTARE



Temperatura del punto di riferimento



1. Premere il tasto INVIO per attivare nell'unità la modalità di selezione manuale della zona.
2. Premere nuovamente il tasto INVIO, se necessario, per selezionare la zona desiderata.
3. Una volta selezionata la zona desiderata, premere le frecce SU o GIÙ fino a quando non viene visualizzato il punto di riferimento desiderato.
4. Premere il tasto INVIO per confermare il nuovo punto di riferimento.

SEMPLICE DA SBRINARE

Avviamento dello sbrinamento manuale




1. Premere il tasto INVIO per attivare nell'unità la modalità di selezione manuale della zona.
2. Premere nuovamente il tasto INVIO, se necessario, per selezionare la zona desiderata.
3. Premere il tasto SBRINAMENTO per avviare un ciclo di sbrinamento manuale nella zona selezionata.
 - Il LED color ambra accanto al tasto SBRINAMENTO indica che l'unità è in modalità di sbrinamento nella zona selezionata.

NOTA: il ciclo di sbrinamento termina automaticamente quando la serpentina dell'evaporatore raggiunge una temperatura predeterminata o quando scade il timer dello sbrinamento. Il ciclo di sbrinamento può essere concluso anche spegnendo e riavviando l'unità.

SEMPLICE DA CONTROLLARE

Verifica prima della partenza



VERIFICA COMPLETA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA: la verifica completa prima della partenza deve essere eseguita quando l'unità non è in funzione.

1. Accendere l'unità, cancellare tutti i codici di allarme e spegnere l'unità.
2. Accendere nuovamente l'unità e attendere che vengano visualizzati i contaore di funzionamento dell'unità. Una volta visualizzati i contaore, tenere premuto il tasto PREPARTENZA per 5 secondi.
 - Il LED lampeggiante indica che sta per essere avviata la verifica prima della partenza.
 - Il LED color ambra fisso indica che è in corso la verifica prima della partenza.
 - La verifica completa prima della partenza in genere dura 20-30 minuti.
 - Quando la verifica è completata o se viene visualizzato un allarme di arresto, il LED color ambra si spegnerà.

VERIFICA PRIMA DELLA PARTENZA CON L'UNITÀ IN FUNZIONE

NOTA: la verifica prima della partenza con l'unità in funzione deve essere eseguita quando l'unità è operativa.

1. Accendere l'unità, cancellare tutti i codici di allarme e consentire all'unità di avviarsi.
2. Quando l'unità è in funzione, tenere premuto il tasto PREPARTENZA per 5 secondi.
 - Il LED lampeggiante indica che sta per essere avviata la verifica prima della partenza.
 - Il LED color ambra fisso indica che è in corso la verifica prima della partenza.
 - La verifica completa prima della partenza in genere dura 20-25 minuti.
 - Quando la verifica è completata o se viene visualizzato un allarme di arresto, il LED color ambra si spegnerà.

Per interrompere in un qualsiasi momento una verifica prima della partenza, premere il tasto OFF per spegnere l'unità. Verrà generato il codice di allarme 28 Verifica prepartenzainterrotta.

RISULTATI DELLA VERIFICA PRIMA DELLA PARTENZA

Verifica prima della partenza superata

- Se l'unità supera la verifica prima della partenza, il LED corrispondente color ambra si spegnerà al termine della verifica e l'unità continuerà a funzionare come desiderato.

Mancato superamento della verifica prima della partenza con allarmi di controllo

- Se l'unità non supera la verifica prima della partenza con allarmi di controllo, l'icona di allarme verrà visualizzata quando si verifica la condizione di allarme. La verifica prima della partenza continuerà, ad eccezione del caso in cui si verifichi un allarme di arresto.

Per ulteriori informazioni sui codice di allarme, vedere il manuale per l'operatore.